

Abaque **débit et perte de charge**

Dim sorbonne	1200 mm		1500 mm		1800 mm							
Perte de charge sorbonne (Pa)	36		43		82							
Débit M3/h	900		1100		1300		50	100	100	200	200	400
Dim conduit (mm)	160	200	200	250	250	315	75	75	90		125	
Vit conduit en M/s	13,54	8,4	10,3	6,5	7,7	4,8	3,6	7,2	4,9	9,8	5	10
PVC Rigide perte par ml (Pa)	16	4,5	6,5	2,4	2,8	0,9	3,75	15	4,3	17,5	3,12	12,5
Coude 90 perte unitaire (Pa)	45	18	25	9	13	6	3,1	12,5	5,5	22	5,8	23
Coude 45 perte unitaire (Pa)	22,5	9	12,5	4,5	6,5	3	1,6	6,25	2,75	11	2,9	11,5
Réduction perte unitaire (Pa)		160/200	160/200	200/250	200/250	250/315						
		15	21	8	12	5						
Clapet A, R ouvert perte unitaire (Pa)	27	10	16	6	9	4					5	20
Registre ouvert perte unitaire (Pa)	27	10	16	6	9	4					5	20
Diffuseur perte unitaire (Pa)	104	41	67	24	87	19						
Chapeau de cheminée perte unitaire (Pa)	225	87	130	52	73	28					30	120

10 Pascal=1mm/CE