



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Dossier P157141 - Document DE/1 - Page 1/4

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 18 Mai 2016

N° P157141 - DE/1

et annexe de 3 pages

Matériau présenté par : ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
41042 FLORENCE
ETATS-UNIS

Marque commerciale : AVONITE® ACRYLIC SOLID SURFACE

Description sommaire : Echantillons référencés MFC
Composition globale : Matériau ignifugé dans la masse composé d'acrylique (Polyméthacrylate de méthyle) et d'un ignifugeant inorganique non halogéné.

Applications : Façade de bâtiment, comptoirs de cuisines, revêtement intérieur.

Masse volumique : (1745 ± 15) kg/m³

Epaisseur : (12,00 ± 0,56) mm

Coloris : Blanc, aspect ponçé

Rapport d'essais : N° P157141 - DE/1 du 18 Mai 2016

Nature des essais : Essai par rayonnement NF P 92-501 (décembre 1995)
Détermination du classement NF P 92-507 (février 2004)

Classement : **M1** SUR LA FACE EXTERIEURE PONCEE

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P157141 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 4 pages.

Trappes, le 18 Mai 2016

La Responsable du Pôle Energie,
Environnement et Combustion

Noëlle PEDESPAN

Accréditation
N° 1-0806
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr**Laboratoire national de métrologie et d'essais**Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP